

Visuel kontrol

En visuel kontrol af stilladset kan omfatte:



Typiske arbejdsprocesser	Ja	Nej	Bemærkninger
Er der en opstillingsvejledning samt en brugsanvisning			
Opklodsning forsvarlig og fodspindel (maks. 20 cm)			
Er stilladset forankret forsvarligt			
Er adgangsvejene hensigtsmæssige og forsvarlige (separate opgangsfelter)			
Er stilladset sikret med diagonalafstivning			
Er stilladset sikret mod påkørsel			
Rækværk ved alle frie kanter, herunder ende rækværk			
Håndliste, når afstanden mellem hoveddæk og konsoldæk er mellem 0,5 – 2 meter.			
Hånd og knæliste når afstanden mellem hoveddæk og konsoldæk er større end 2 meter			
Er der rækværk ved ladesteder			
Er afstanden mellem stillads og facade forsvarlig (maks. 30 cm)			
Er huller åbninger afdækket forsvarligt			
Er dækkene forsvarligt fastholdt			
Er dækkene i forsvarlig stand			
Er ibrugtagningsskiltet til stede			
Er stilladsbredde forsvarlig i forhold til arbejdet			
Er lastklassen forsvarlig i forhold til brugen			
Skal stilladset bruges til tagarbejde			
Er der skærm på stilladset			
Er der opregende stilladsdele			
Er der en tæt afdækning (max 30mm)			
Er stilladset forankret lige under dæk niveau			
Er der max 50 cm. Fra stilladsdæk til tagfod			